



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

**Предписание № 55/1/25
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

основная общеобразовательная школа с. Раздольного Моздокского района

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республики Северная Осетия – Алания

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 55 от «25» мая 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "01" июня 2020 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. и "17" июня 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором вн.сл. Шконда Н.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ния – основной общеобразовательной школы с. Раздольного Моздокского района РСО -
Алания, расположенной по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Ок-
тябрьская, 5

совместно с директором МБОУ ООШ с.Раздольного Распутней Светланой Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требова-	п. 20 ППР РФ	01.06.2021г.	

	ниях пожарной безопасности".			
2.	Руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки.	п. 61 ППР РФ	01.06.2021г.	
3.	Руководителю организации обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 ППР РФ	01.06.2021г.	
4.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.06.2021г.	
5.	Отдельный одноэтажный учебный корпус обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.13 СНиП 21-01-97*	01.06.2021г.	
6.	Объект обеспечить запасом воды для нужд пожаротушения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.2.13 СНиП 2.04.02-84*	01.06.2021г.	
7.	Дверь в складское помещение для хранения горючих материалов выполнить противопожарной	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	01.06.2021г.	
8.	Помещение котельного зала оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.17.6 СНиП II -35-76*	01.06.2021г.	
9.	В котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт вынести сигналы (световые и звуковые): неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; сигнал срабатывания главного быстроедействующего запорного клапана топливоснабжения котельной; для котельных, работающих на газообразном топливе при достижении загазованности помещения 10 % от нижнего предела воспламеняемости природного газа.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 15.15 СНиП II-35-76*	01.06.2021г.	
10.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут.	ч.1 ст.76 ФЗ № 123	01.06.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району Шконда Н.Ю.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

«17» 06 2020 г.



Предписание для исполнения получила:


 (подпись)
 «__» ____ 2020 г.

директор МБОУ ООШ
с.Раздольного Распутная С.Н.
 (должность, фамилия, инициалы)