



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 81/1/61
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

основная общеобразовательная школа с. Раздольного Моздокского района
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республики Северная Осетия – Алания

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 81 от «27» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» июня 2019 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин., «04» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и «10» июня 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором в.с. Шконда Н.Ю. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по помещениям и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – пожарной надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) - основной общеобразовательной школы с. Раздольного Моздокского района РСО - Алания, расположенной по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Октябрьская, 5.

совместно с директором МБОУ ООШ с. Раздольного Распутной Светланой Николаевной
(указываются должности, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального	п. 20 ППР РФ	08.06.2020г.	

	закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
2.	Руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки.	п. 61 ППР РФ	08.06.2020г.	
3.	Руководителю организации обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 ППР РФ	08.06.2020г.	
4.	Не допускать отделки путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СПбП 21-01-97*	08.06.2020г.	
5.	Отдельный одноэтажный учебный корпус обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.13 СПбП 21-01-97*	08.06.2020г.	
6.	Объект обеспечить запасом воды для нужд пожаротушения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.2.13 СПбП 2.04.02-84*	08.06.2020г.	
7.	Дверь в складское помещение для хранения горючих материалов выполнить противопожарной	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 1.82 СПбП 2.08.02-89*	08.06.2020г.	
8.	В помещении котельной не допускать эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	п. 42 «а» ППР РФ	08.06.2020г.	
9.	В помещении котельной не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 «в» ППР РФ	08.06.2020г.	
10.	Помещение котельного зала оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.17.6 СПбП II-35-76*	08.06.2020г.	
11.	В котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт вывести сигналы (световые и звуковые): неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; сигнал срабатывания главного бы-	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 15.15 СПбП II-35-76*	08.06.2020г.	

директор МБОУ ООШ
с.Раздольного Распутня С.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« » 2019 г.